



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ที่.....ชย.๓/๓๓๐๑/.....วันที่.....๒๕๖๕.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกดำเนินการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายของประเทศ โดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของสำนักงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจึงได้กำหนดมาตรการประหยัดลดลดจนการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานนอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้คณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้กำหนดวิธีการลดใช้พลังงาน และได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ต่อผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๖๕๖

(นางสาววิชุดา ผิวรักษา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/ความคิดเห็น.....

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

ที่เห็นชอบโครงการ LPA



(นางสาวชนพิศ เลิศประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ



(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายสมพงษ์ พิวิรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกก

รายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 2565														ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง				ผลต่าง ลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (หน่วย)	ก.ย	ต.ก.	พ.ย.	ธ.ก.	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	รวม	ผลต่าง	ลดลงร้อยละ			
	3,284.80	3,577.43	3,300.49	2,963.96	3,037.62	3,068.67	4,033.62	3,656.37	3,556.84	4,047.71	3,821.38	3,821.38	42,170.27					
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,072.04	4,007.58	2,631.60	2,234.21	2,217.27	2,523.27	2,648.53	3,025.12	3,656.29	4,175.47	5,040.63	5,040.63	40,272.64	1,897.63	4.50			
ปีงบประมาณ 2565														ปริมาณการใช้น้ำมันลดลง				20.04
น้ำมัน (ลิตร)	ก.ย	ต.ก.	พ.ย.	ธ.ก.	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	รวม	ผลต่าง	ลดลงร้อยละ			
	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,218.72	1,198.14	1,208.43	1,198.14	1,208.43	14,418.84					
น้ำมันที่ใช้จริง	426.59	903.84	954.89	766.20	1,018.54	902.78	842.07	1,190.13	897.77	1,078.63	1,003.08	895.38	10,879.90	3,538.94	24.54			
ลดใช้พลังงานลดลง คิดเป็นร้อยละ														4.4542837				

ข้อมูล : www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ผู้บันทึกข้อมูล

นางสาววิชุดา ฝืรค์กษำ
เจ้ำพนักงำนธุรกรำบำนำยงำน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chaiphom-sdo-53

หน่วยงาน : อบต.บ้านกอก

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะกรรมการ

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานให้บริการ

ส่งข้อมูลแบบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

ออกจากระบบ

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▼ ไตรมาสที่ : 1 ▼

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านกอก

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

ชื่อผู้ประสานงาน สุทธิศักดิ์ สังข์ทอง

จังหวัด ชัยภูมิ

สังกัดกระทรวง สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

13 หมู่ที่ 12 ถนนสระสีเหลี่ยม-โนนสะอาด ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)
ตุลาคม / 2564	4007.58	21573.56	8.58		942.38	
พฤศจิกายน / 2564	2631.60	16053.57	22.52		981.44	
ธันวาคม / 2564	2234.21	12161.31	17.83		787.76	
รวมไตรมาสนี้	8,873.39	49,788.44	48.93	0.00	2,711.58	0.00
						28500
						29490
						22525
						80,515.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20
 *** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

บิลล์/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล



หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)
มกราคม / 2565	2217.27	13788.20	10.81		1060.77	
กุมภาพันธ์ / 2565	2523.27	15684.27	44.97		902.94	
มีนาคม / 2565	2648.53	15838.91	31.85		852.86	
รวมไตรมาสนี้	7,389.07	45,311.38	87.63	0.00	2,816.57	0.00


¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่วงไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล



โทรศัพท์ 0-4405-6391

โทรศัพท์ 0-4405-6391

e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มีงบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)
เมษายน / 2565	3025.12	18143.20	14.14		1237.88	
พฤษภาคม / 2565	3656.29	23888.52	61.32		880.47	
มิถุนายน / 2565	4175.47	25347.57	12.97		1121.75	
รวมไตรมาสนี้	10,856.88	67,379.29	88.43	0.00	3,240.10	0.00
						38100
						27190
						38960
						104,250.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20
*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล



5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	101.00	280.00	136.00	182.00	125.00	150.00	350.00	300.00	235.00	380.00	450.00	380.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0



บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	3,284.80	3,577.43	3,300.49	2,963.96	3,037.62	3,068.67	4,033.62	3,656.37	3,556.84	4,047.71	3,821.38	3,893.74
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,072.04	4,007.58	2,631.60	2,234.21	2,217.27	2,523.27	2,648.53	3,025.12	3,656.29	4,175.47	5,040.63	3,858.05
น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,198.14	1,218.72	1,198.14	1,208.43	1,198.14	1,208.43
น้ำมันที่ใช้จริง	426.59	903.84	954.89	766.20	1,018.54	902.76	842.07	1,190.13	897.77	1,078.63	1,003.08	895.38

